

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：守巧工業股份有限公司

(二) 統一編號：52672372

(三) 負責人：紀崇文

(四) 所在地：臺中市東區和平街 254 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期：105 年 7 月 22 日

五、認可有效期限：自 110 年 7 月 22 日起至 115 年 7 月 21 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型 式 認 可 編 號	HS-A105001	設 備 名 稱	消防用水帶
廠 牌	海龍	型 號	DJ50
水 帶 種 類	消防用橡膠裡襯水帶	產 地	國產
標 稱	50	裡 襯 材 質	合成樹脂
使 用 壓 力(MPa)	2.0	長 度 (m)	30m 以下 (10m、15m、20m、30m)
適 用 範 圍	供消防用途使用。		

八、輕微變更內容：無

九、注意事項：

(一) 應依消防用水帶認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會