

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：守巧工業股份有限公司

(二)統一編號：52672372

(三)負責人：紀崇文

(四)所在地：臺中市東區和平街 254 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：98 年 3 月 20 日

四、認可有效期限：自 113 年 3 月 20 日起至 118 年 3 月 19 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	HC-A9801	設備名稱	消防水帶用快速接頭
廠牌	守巧	型號	SC40
標稱口徑	40A	產地	國產
公接頭材質	鍛鋁合金 6061	母接頭材質	鍛鋁合金 6061
適用範圍	供消防水帶使用之快速接頭。		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	公接頭本體、推壓環表面、 母接頭本體、接合環及搭勾板座表面增列銀色塗層	105 年 10 月 11 日	105 消設字第 1052909 號
2	推壓環、接合環標示方式增列雷射雕刻	108 年 1 月 25 日	108 消設字第 1080262 號
3	母接頭的螺絲洞徑及深度 增列尺寸 M4*4L 洞徑 4mm、深度 4.3~4.5mm 螺絲增列尺寸 M4*4L 材質 SUS304 橡膠保護環增列螢光材質	109 年 1 月 13 日	109 消設字第 1090036 號

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日消防水帶用快速接頭認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。