

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：守巧工業股份有限公司

(二)統一編號：52672372

(三)負責人：紀崇文

(四)所在地：臺中市東區和平街254號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可

四、認可有效期限：自107年5月16日起至112年5月15日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	HS-A107002	設備名稱	消防用水帶
廠牌	海龍	型號	25 1.0MPa
水帶種類	消防用保形水帶	產地	國產
標稱	25	裡視材質	合成樹脂
使用壓力(MPa)	1.0	長度(m)	30m以下 (10m、15m、20m、25m、30m)
適用範圍	供消防用途使用。		

七、注意事項：

(一)應依消防用水帶認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會