

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：守巧工業股份有限公司

(二)統一編號：52672372

(三)負責人：紀崇文

(四)所在地：臺中市東區和平街 254 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期：100 年 5 月 18 日

五、認可有效期限：自 110 年 5 月 18 日起至 115 年 5 月 17 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型式認可編號	HS-A10005	設備名稱	消防用水帶
廠牌	海龍	型號	65 0.9MPa
水帶種類	消防用橡膠裡襯水帶	產地	國產
標稱	65	裡襯材質	合成樹脂
使用壓力(MPa)	0.9	長度(m)	30 以下 (10、15、20、30)
適用範圍	供消防用途使用		

八、輕微變更內容：無

九、注意事項：

(一)應依消防用水帶認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會