

## 消防機具器材及設備型式認可書

## 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：守巧工業股份有限公司

(二) 統一編號：52672372

(三) 負責人：紀崇文

(四) 所在地：臺中市東區和平街 254 號

## 二、認可依據：消防法第 12 條

## 三、認可項目：型式認可(展延)

## 四、初次認證日期：101 年 1 月 9 日

## 五、認可有效期限：自 111 年 1 月 9 日起至 116 年 1 月 8 日止

## 六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

## 七、認可內容：

|              |           |         |                        |
|--------------|-----------|---------|------------------------|
| 型 式 認 可 編 號  | HS-A10101 | 設 備 名 稱 | 消防用水帶                  |
| 廠 牌          | 海龍        | 型 號     | DJ40                   |
| 水 帶 種 類      | 消防用橡膠裡襯水帶 | 產 地     | 國產                     |
| 標 稱          | 40        | 裡 襯 材 質 | 合成樹脂                   |
| 使 用 壓 力(MPa) | 2.0       | 長 度 (m) | 30 以下<br>(10、15、20、30) |
| 適 用 範 圍      | 供消防用途使用   |         |                        |

## 八、輕微變更內容：無

## 九、注意事項：

(一) 應依消防用水帶認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會