

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：守巧工業股份有限公司

(二) 統一編號：52672372

(三) 負責人：紀崇文

(四) 所在地：臺中市東區和平街 254 號

### 二、認可依據：消防法第 12 條

### 三、認可項目：型式認可展延

### 四、認可有效期限：自 106 年 1 月 9 日起至 111 年 1 月 8 日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

### 六、認可內容：

|               |           |         |                        |
|---------------|-----------|---------|------------------------|
| 型 式 認 可 編 號   | HS-A10102 | 設 備 名 稱 | 消防用水帶                  |
| 廠 牌           | 海龍        | 型 號     | DJ65                   |
| 水 帶 種 類       | 消防用橡膠裡襯水帶 | 產 地     | 國產                     |
| 標 稱           | 65        | 裡 襯 材 質 | 合成樹脂                   |
| 使 用 壓 力 (MPa) | 2.0       | 長 度 (m) | 30 以下<br>(10、15、20、30) |
| 適 用 範 圍       | 供消防用途使用   |         |                        |

### 七、注意事項：

(一) 應依消防用水帶認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

# 財團法人消防安全中心基金會