

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：守巧工業股份有限公司

(二) 統一編號：52672372

(三) 負責人：紀崇文

(四) 所在地：臺中市東區和平街 254 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自 108 年 3 月 20 日起至 113 年 3 月 19 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

型 式 認 可 編 號	HC-A9802	設 備 名 稱	消防水帶用快速接頭
廠 牌	守巧	型 號	SC65
標 稱 口 徑	65A	產 地	國產
公 接 頭 材 質	鋁鎳合金 6061	母 接 頭 材 質	鋁鎳合金 6061
適 用 範 圍	供消防水帶使用之快速接頭。		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	母接頭彈簧爪變更為無鍍鉻	103 年 7 月 14 日	103 消設字第 1031759 號
2	母接頭固定螺絲材質變更為 SUS304		
3	公接頭本體、推壓環表面、母接頭本體、接合環及搭勾板座表面增列銀色塗層	105 年 10 月 11 日	105 消設字第 1052910 號

八、注意事項：

(一) 應依消防水帶用快速接頭認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會